



V Praze dne 6.12.2016

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 34

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha – Čakovice
Sídlo zadavatele:	Nám. 25.března 121/1, Praha 9 – Čakovice, PSČ 196 00
Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Otázka č. 1

Znění dotazu

Ve výkazu výměr je v oddíle „Konstrukce suché výstavby,“ v položkách předsazených stěn, na které jsou osazeny prvky ZTI (např. WC, umyvadlo) navrženo jednoplášťové osazení SDK desek. Pro zachování požadovaných garancí je nutné provést opláštění dvakrát deskou GKB 12,5 mm. Navržená konstrukce SDK uvedená ve VV sice bude fungovat, ale je příliš slabá a pružná. V případě WC, popřípadě svislém zatížení umyvadla, bude docházet k propuštění SDK kce a tím pádem bude docházet k odpadávání obkladů (ověřeno praxí na jiných instalacích).
Prosíme o kontrolu a posouzení SDK kcí.

Znění odpovědi

Prvky ZTI mají vlastní nosnou konstrukci - montážní prvek (uveden ve VV).
Pro obklad stěny je jednoplášťový SDK dostačující.

Otázka č. 2

Znění dotazu

Prostorová akustika – skladba SDK – TR: chybí detail šterbiny a její množství a také tloušťka navržené izolace nad SDK podhled.
Žádáme o doplnění a upřesnění.

Znění odpovědi

Provedení SDK-TR jakožto nízkofrekvenčního rezonátoru souvisí s požadovanou funkcí akustického prvku, což je definováno specifikovaným požadavkem na činitel zvukové pohltivosti v oktávovém pásmu 125 Hz: $\alpha \geq 0,6$. Funkčnost je určena tlumením a rezonanční frekvencí danou definovaným objemem a rozměry šterbiny. Více různých konstrukčních řešení rezonátoru může vést k požadované funkcí, proto rozměry a tlumení nejsou přesně definovány a vlastní provedení je na dodavateli. Striktně daný je vzhled a akustická funkčnost.

Ing. Jitka Ulrychová
Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 224 318 907