

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 120 - 123

v podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem

„Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí“

Dne 4.9.2017 odeslal zadavatel Městská část Praha – Čakovice, se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9, IČO: 00231291 (dále jen „zadavatel“), oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, pod. ev. č. zakázky Z2017-024361.

Dne 3.10.2017 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

V žádosti dodavatel žádal o objasnění následujícího:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 120:

Jedná se o hliníková okna:

Znamená údaj v tabulce - otevírání- automat. na EPS ... magnet čidlo pro detekci otevření, nebo motor pro automat. otevírání.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 120:

V průběhu tvorby PD nebylo obdrženo přesné konkrétní zadání na ovládání těchto oken a dveří.

Při návrhu jsme postupovali dle zkušeností následovně:

Silnoproud - Ke každému oknu a ke každým dveřím byl přiveden napájecí přívod 230Vac/10A ze zálohovaného zdroje UPS (resp. UPFD)

EPS - Ke každému oknu a ke každým dveřím byl přiveden jeden výstupní bezpotenciálový reléový kontakt EPS (NC nebo NO) pro malé napětí.

Tedy se prozatím ze strany EPS předpokládá, že okna (resp. dveře) budou mít vlastní řídicí skříňku a vlastní pohon na 230Vac (není předmětem dodávky elektroprofesí).

Dále se předpokládá, že okna (resp. dveře) nebudou mít vlastní záložní zdroj 230Vac.

Dále EPS nedetekuje u těchto oken a dveří otevřený stav, neboť tento monitoring nebyl projektem PBŘS požadován.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 121:

Okna na el. otevírání mají být sklopná nebo otevíravá ... obojí nejde.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 121:

El. ovládaná okna budou výklopná.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 122:

Okna jsou předsazená nebo do otvoru?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 122:

Okna jsou předsazená.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 123:

Znamená údaj součinitel prostupu tepla 1,1 W/m²K údaj pro celé okno, nebo jenom pro izolační sklo?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 123:

Součinitel prostupu tepla celého okna.

Výše uvedené vysvětlení není takové povahy, aby vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel proto neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 5.10.2017

Městská část Praha – Čakovice

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, zmocněná osoba zadavatele