



V Praze dne 8.11.2016

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 13

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha – Čakovice
Sídlo zadavatele:	Nám. 25.března 121/1, Praha 9 – Čakovice, PSČ 196 00
Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Otázka č. 1

Znění dotazu

Žádáme zadavatele o upřesnění zadání oken. V PD je specifikováno dvojsklo s parametrem $U=1,1$. Žádáme o nahrazení navrženého dvojskla za trojsklo, abychom mohli garantovat požadované technické parametry $U=1,1$.

Znění odpovědi

Předpokládají se výrobky s izolačním dvojsklem, kde tvoří vnitřní tabuli sklo s nízkou emisivitou. Na povrch skla je nanесena velice tenká, několik atomů silná vrstva oxidu kovu, obvykle bizmutu. Tato vrstvička má schopnost odrážet infračervené záření, tedy teplo, které je normálně vyzařováno okny ven do prostoru, zpět dovnitř budovy nebo místností. Dutina mezi skly je navíc vyplněna izolujícím plynem argonem, v tomto případě je $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Otázka č. 2

Znění dotazu

Předaný výkaz výměr obj.10 – Vnější rozvody ZTI neodpovídá vyhlášce 230/2012 Sb, §6 a §7. Dle této vyhlášky musí být jasně uveden postup výpočtu celkové výměry s odkazem na předanou dokumentaci. Dále chybí přesun hmot, odvoz suti vč. poplatku, hloubení retenční nádrže, montáže potrubí. Žádáme zadavatele o opravu předaného výkazu výměr tak, aby byl v souladu s citovanou vyhláškou a s pravidly rozpočtování. (samostatně montáže potrubí, podkladní betony apod)

Znění odpovědi

Postup výpočtu celkové výměry - odečteno z AutoCADu / PD
-přesun hmot - položky ve VV - "Vodorovné přemístění výkopku do 5km" a "Hloubení rýh ... s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3m od podélné osy"
-odvoz suti včetně poplatku - položky ve VV - "nakládání na dopravní prostředek" + "uložení na skládku vč. poplatku" + "Vodorovné přemístění výkopku do 5km"
-hloubení retenční nádrže - je provedeno v rámci HTU, není součástí obj.10, uvedeno ve VV jako poznámka u daného SO (týká se SO.05, SO.12)

-montáž potrubí - uváděné délky potrubí jsou včetně montáže, viz popis dané kapitoly "Potrubí a tvarovky včetně pokládky ..." (=montáže)
-podkladní beton - součást obetonování potrubí - v položce K8.1 část SO.05 a K8.2 část SO.06

Otázka č. 3

Znění dotazu

Žádáme zadavatele o upřesnění pol. č. 51 a č. 52 ZTI – dimenze, výtlač, uvedení ref. výrobku, pol. č. 44.2, 45.2, 46.1 – průtok, ochrana opáření, uvedení ref. výrobku. Dále žádáme o jasnou specifikaci pol. č. 47.1, 52.1 a 53.1.

Znění odpovědi

pol. 51 - výtlač d40 (uvedeno ve výkresové části PD), přítok DN100, výtlač na výšku patra - min. 5,0m, ve specifikacích výrobce nutné aby byla vyjmenována v připojovaných ZP výlevka. Konkrétní typ nelze s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek uvést

pol. 52 - výtlač d40/d50 (dle konkrétního výrobku, uvedeno ve výkresové části PD), kalové čerpadlo, výtlač na výšku patra - min. 5,0m, ve specifikacích výrobce nutné aby umožňovalo čerpaní horké vody (>90°C), konkrétní typ nelze s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek uvést

pol. 44.2, pol. 45.2, pol. 46.1 - Jedná se o směšovací ventil s ochranou proti opáření, výrobcí průtok nespecifikují, rozhodující je profil (DN) ventilu, konkrétní typ nelze s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek uvést

pol. 47.1 - Revizní dvířka jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace ZTI, včetně přibližných rozměrů. Konkrétní rozměry budou upřesněny ve spárořezu i s ohledem na podkladní rastr konstrukcí. Revizní dvířka jsou specifikována v kanalizaci (jsou společná), položky 24.1-30

pol. 52.1 - systémový prostup tvořený pažnicí (vlozeno do bednění) a svěrnými těsníci prstenci, konkrétní typ nelze s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek uvést

pol. 53.1 - viz požární zpráva, u vodovodního potrubí se obecně předpokládá pouze stavební zapravení, u potrubí >50mm budou použity manžety umístěné do konstrukce (manžeta je okolo potrubí v konstrukci, nikoliv nasazena zvenku, poloha štítku a rozsha použití manžet viz výkresová část. Manžety jsou specifikovány společně s manžetami na kanalizaci (položka 53). Konkrétní typ nelze s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek uvést.

Otázka č. 4

Znění dotazu

Žádáme zadavatele o upřesnění zaslaného výkazu výměr. V původním vv. byla fasáda popsána jako desky HPL (referenční vzor Fundermax 0620 tl. 8 mm) viz pol. 90, 92 a 94. V zaslaném novém vv. je uveden materiál Cetris barevný??? viz položky 358, 359 a 360 (které nahradily pol. 90, 92 a 94) nicméně v poznámce k položkám je opět uvedeno (referenční vzor Fundermax 0620). V dodatečné informaci č. 5 odpovědi č. 7 je uvedeno, že pohled fasády „j“, bude proveden z HPL. Žádáme proto o upřesnění, jaký materiál máme ocenit.

Znění odpovědi

desky HPL - referenční vzor Fundermax 0620

Otázka č. 5

Znění dotazu

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o podkladní rošt (zámečnickou podkonstrukci) pro obklad HPL stěna pod schodištěm v 1 PP viz dodatečná informace č. 5 odpověď č. 11. Desky HPL nelze v žádném případě lepit na jádrovou omítku z toho důvodu, že desky HPL mají pnutí a došlo by k odtržení omítky. Desky musí být instalovány na podkladní rošt, který může být ukotven přes omítku do zdiva Skladba takového roštu

je cca 30 mm.
Znění odpovědi
viz pol 215

Otázka č. 6
Znění dotazu
Žádáme zadavatele o upřesnění odpovědi č. 12 dodatečné informace č. 5, zda je možno nosný rošt obkladu z desek HPL na podhled schodiště v interiéru upevnit na ocelovou konstrukci schodiště pomocí samořezných šroubů nebo nýtů? Umožňuje tato konstrukce ocelového schodiště?
Znění odpovědi
Na konstrukci schodiště je počítáno s obkladem již ve statickém výpočtu. Ocelová konstrukce umožňuje upevnění roštu.

Otázka č. 7
Znění dotazu
Na základě těchto skutečností žádáme zadavatele o přiměřené posunutí termínu odevzdání nabídky (§40 odst. 3 ZVZ).
Znění odpovědi
Zadavatel v souvislosti s odpověďmi na dotazy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 7.12.2016 do 11:00 hod. Současně zadavatel sděluje, že otevírání obálek proběhne dne 7.12.2016 v 11:05 hod., místo otevírání obálek se nemění.

Ing. Jitka Ulrychová
Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 224 318 907