

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 38 - 40

v podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem

„Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí“

Dne 4.9.2017 odeslal zadavatel Městská část Praha – Čakovice, se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9, IČO: 00231291 (dále jen „zadavatel“), oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, pod. ev. č. zakázky Z2017-024361.

Dne 18.9.2017 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

V žádosti dodavatel žádal o objasnění následujícího:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 38:

V PBŘ je uveden požadavek na osazení přenosných hasicích přístrojů (cca 19 ks), ve výkazu výměr jsme k nim ale nenašli odpovídající položky.

Žádáme o prověření, zda budou součástí cenové nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 38:

Do výkazu výměr aktualizovaného k datu 19.9.2017 byly přidány položky 400-407 do kap. '95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb' dle TZ PBŘ.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 39:

Na výkrese půdorysu 1.NP je znázorněna rolovací mříž v recepci, ve výkaze výměr jsme k ní nenašli odpovídající položku či bližší popis.

Žádáme o prověření a případné doplnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 39:

Spolu s vysvětlením č. 6_31 byl zveřejněn výkres recepcy se zakreslením rozsahu rolovací mříže. VV pol. 208 - recepcy jako celek.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 40:

Podhled v místnosti 100.15 – tělocvična – v tabulce místností není uveden, v řezech je znázorněn ve skladbách St1 a Pa4.

Můžeme požádat o upřesnění, v kterých položkách je tento podhled obsažen.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 40:

Podhled a jeho rozsah je vyznačen v půdoryse 1NP. Řešen v rámci akustické studie, kterou zadavatel pro informaci přikládá jako přílohu č. 1 tohoto vyjádření.

Zadavatel rozhodne o prodloužení lhůty pro podání nabídek po zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace na základě všech žádostí, které dosud k obsahu zadávací dokumentace obdržel.

Příloha č. 1 Stavební akustika

V Praze dne 19.9.2017

Městská část Praha – Čakovice
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, zmocněná osoba zadavatele