

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 76 - 78

v podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem

„Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí“

Dne 4.9.2017 odeslal zadavatel Městská část Praha – Čakovice, se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9, IČO: 00231291 (dále jen „zadavatel“), oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, pod. ev. č. zakázky Z2017-024361.

Dne 22.9.2017 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

V žádosti dodavatel žádal o objasnění následujícího:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 76:

Vysvětlení ...č. 38 – do výkazu byly přidány položky cedulek (označení místností např. WC atd), můžete blíže specifikovat velikost cedulek i materiálové provedení (nalepovací folie, plast, sklo..).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 76:

Rozměr standardních velikostí. Bude vzorkováno za účasti architekta.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 77:

Vysvětlení č.39 – rolovací mříž v recepci – v půdoryse 1.NP je prostor pro mříž či celou recepci udán rozměry 1850/3330 mm.

Dle zveřejněného výkresu recepce bude tedy délka mříže 3000-750=2250 mm?

Mříž bude končit uprostřed desky stolu? (tzn. že vyvýšený pultík a část stolu bude nechráněný)

Mříž bude uzamykatelná?

Ovládání mříže bude ruční nebo motorové?

Vzhled mříže – lakovaná ocel, hliník, nerez...?

Ve výkresu recepce je mříž označena jako roleta – jedná se tedy o neprůhlednou roletu nebo průhlednou mříž?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 77:

Neprůhledná roleta (hliník v barvě nerez). Přesné provedení a délka bude upřesněna v dílenské dokumentaci. Roleta bude ovládána vypínačem a bude uzamykatelná. Bude vzorkováno.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 78:

Dilatační spáry – v TZ je zmíněna dilatační spára mezi krčkem a vlastním objektem školy a druhá u tělocvičny, která nebude vyplněna žádným materiálem pouze kryta nerezovými dilatačními profily.

Tyto nerezové profily jsme nenašli ve výkazu výměr.

Žádáme o prověření a případné doplnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 78:

Lišty pro zakrytí dilatačních spar doplněny do kapitoly 7673, položky č. 409 a 410 výkazu výměr aktualizovaného k datu 27.9.2017.

Zadavatel rozhodne o prodloužení lhůty pro podání nabídek po zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace na základě všech žádostí, které budou k obsahu zadávací dokumentace dnešního dne uveřejněny.

V Praze dne 2.10.2017

Městská část Praha – Čakovice

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, zmocněná osoba zadavatele