

Doklady o veřejnoprávním projednání PD akce :

**"Výstavba objektu ZŠ –
dostavba areálu
odloučeného pracoviště
při ul. Jizerská, Praha -
Čakovice, včetně úpravy
okolí"**

~~* Dokumentace demolic~~

* Dokumentace pro vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení

Zpracovala : Ing. Jana Jasná , Grebner spol. s r.o.

B.2) Vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k PD – stavba :


1. Úřad Městské části Praha 18, odbor dopravy a životního prostředí - závazná stanoviska a vyjádření ze dne 12.5.2016 zn. 15548/2016/ODŽP/Ka
2. Úřad Městské části Praha 18, odbor výstavby a územního rozhodování, oddělení územního rozhodování - vodoprávní úřad - vyjádření dle §18 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ze dne 19.7.2016 č.j. MC18 23661/2016 OVÚR
3. Hygienická stanice hl.města Prahy - závazné stanovisko ze dne
4. Hasičský záchranný sbor hl.města Prahy - koordinované závazné stanovisko ze dne 27.5.2016 č.j. HSAA-5565-3/2016
5. Magistrát hl. města Prahy, odbor ochrany prostředí - závazná stanoviska a vyjádření ze dne 26.5.2016 č.j. MHMP 936650/2016
6. Magistrát hl. města Prahy, odbor "Kancelář ředitele Magistrátu", odd. krizového managementu - závazné stanovisko ze dne 31.5.2016 č.j. MHMP 976222/2016
7. Magistrát hl. města Prahy, odbor dopravních agend - závazné stanovisko ze dne 7.6.2016 č.j. MHMP-1005648/2016/O4/Sv
8. Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje - vyjádření ze dne 18.5.2016 č.j. MHMP 868010/2016
9. Magistrát hl. města Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku :
 - 9a) souhlas ze dne 4.5.2016 č.j. SVM/VP/762292/16/su
 - 9b) dodatek ze dne 3.6.2016 č.j. SVM/VP/957174/16/su
 - 9c) souhlas Střední průmyslové školy na Proseku ze dne 31.5.2016 č.j. 1651/2016
 - 9d) Dohoda o provedení stavby uzavřená dne 27.9.2016 mezi MČ Praha-Čakovice a Hl.m. Prahou
10. Povodí Labe,s.p. stanovisko správce povodí ze dne 21.6.2016 č.j. PVZ/16/13278/Js/0
11. Policie ČR, odbor služby dopravní policie - vyjádření ze dne 29.4.2016 č.j. KRPA-161400-1/ČJ-2016-0000DŽ
12. SEI, Územní inspektorát pro Hl.m.Prahu a Středočeský kraj-vyjádření ze dne 3.5.2016 zn. SEI/817/16/10.101/PE
13. PVK,a.s. – vyjádření
 - 13a) k přeložce - SO05 - ze dne 1.6.2016 zn. PVK 31265/OTPČ/16
 - 13b) k přípojkám - SO04 a 06 - ze dne 28.6.2016 zn.PVK 38695/OTPČ/16
14. PVS,a.s. – vyjádření ze dne 20.5.2016 zn.1866/16/2/02
15. CETIN,a.s. :
 - 15a) vyjádření – souhlas s připojením ze dne 12.5.2016
 - 15b) výkopové povolení – ze dne 22.7.2016 č.j. 664186/16
16. PRE distribuce,a.s. :
 - 16a) vyjádření k PD ze dne 29.6.2016 zn. 25089580 vč. podkladového vyjádření - určení místa napojení ze dne 2.5.2016 zn.25087436
 - 16b) výkopové povolení ze dne 20.7.2016 č.j. 575/2016 včetně vyjádření specialistů ze dne 21.7.2016
 - 16c) smlouva o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN č. 8831604885 ze dne 23.8.2016
17. Pražská teplotárenská,a.s. :
 - 17a) vyjádření ze dne 16.9.2016 zn. DAM/2708/2016
 - 17b) smlouva o zajištění zásobování tepelnou energií ze soustavy zásobování tepelnou energií ze dne 25.8.2016
18. Pražská plynárenská Distribuce,a.s. – výkopové povolení ze dne 19.7.2016 zn. 2016/OSDS/02481
19. Eltodo Citelum ,s.r.o. – výkopové povolení ze dne 9.5.2016 č.j. 1257/16
20. Městská část Praha Čakovice – povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – rozhodnutí ze dne 30.6.2016 č.j. 2958/2016 ÚMČPČ (nabytí právní moci dne

30.6.2016)

21. Městská část Praha Čakovice – povolení zvláštního užívání silnice ve smyslu §25 písm.d) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (umístění inženýrských sítí) – usnesení Rady městské části č.USN PM 347/2016 ze dne 30.6.2016
22. Úřad Městské části Praha 18, odbor dopravy a životního prostředí – souhlas dle §10 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (připojení na PK) - rozhodnutí ze dne 6.6.2016 zn. 19509/2016/ODŽP/St
23. Magistrát hl. města Prahy, odbor ochrany prostředí - vyjádření ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. v platném znění - sdělení dle §6 odst.3) zákona o posuzování vlivu na ŽP ze dne 8.6.2016 č.j. MHMP 1016142/2016/EIA/3288P/Mac
24. Magistrát hl. města Prahy, odbor památkové péče - vyjádření ze dne 9.9.2016 č.j. MHMP 1553213/2016



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18
Úřad městské části
Odbor dopravy a životního prostředí
Bechyňská 639
199 00 Praha 9 – Letňany



Váš dopis zn.:
Ze dne:

Doporučeně

GREBNER
projektová a inženýrská kancelář, s.r.o.
Jeseniova 1196/52
130 00 Praha 3

Naše zn.: 15548/2016/ODŽP/Ka
Vyřizuje: Ing. Jana Káparová
Tel.: 284 028 184
E – mail: kaparova@letnany.cz
Datum: 12.05.2016

Věc: Výstavba objektu ZŠ - dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, včetně úpravy okolí, k. ú. Čakovice

Úřad městské části Praha 18, odbor dopravy a životního prostředí (dále ODŽP) posoudil na základě Vaší žádosti ze dne 28.04.2016 předloženou projektovou dokumentaci a **vydává pro účely společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ke shora uvedené stavbě** ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, z hlediska ochrany složek životního prostředí **závazná stanoviska a vyjádření** dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v plat. znění.

I. Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (zpracovala dne 10.05.2016 J. Káparová):

1. Stavba je v kolizi s dřevinami. Kácení dřevin bude řešeno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Věcně příslušným orgánem státní správy k vydání povolení ke kácení dřevin je Odbor životního prostředí a majetkoprávní ÚMČ Praha – Čakovice.
2. Při stavbě bude respektována ČSN 839061 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
3. Všechny zelené plochy dotčené stavební činností budou upraveny.

Příslušným dotčeným orgánem státní správy, který je oprávněn vydat stanovisko k předložené dokumentaci, je odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

II. Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zpracovala dne 09.05.2016 J. Pandadísová):

- K předložené dokumentaci nemáme připomínky, pokud budou při vlastní realizaci stavby plněny povinnosti plynoucí z výše uvedeného zákona. Upozorňujeme zejména na ustanovení § 9a, § 10, § 12 a §16.
- Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztríděné ukládány do odpovídajících nádob dle charakteru odpadu.
- Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Stavební odpad musí být zajištěn po celou dobu přistavení kontejneru proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.
- Původce odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu.

Při provádění stavby může být provedena kontrola nakládání se stavebními odpady a vedení evidence odpadů (vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů).

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

III. Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, dle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění (zpracovala dne 04.05.2016 A. Pokorná):

Předmětem předložené dokumentace je výstavba objektu základní školy, včetně úpravy okolí, zpracoval: Ing. Jiří Žoček, Praha 3, datum: 04/2016.

Jedná se o nový objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Zdrojem tepla bude výměňková stanice voda-voda připojená na horkovodní síť CZT – Pražská teplárenská a.s. Praha. Výměňková stanice bude umístěna v samostatné místnosti v 1.PP objektu Sever.

Ke stavební činnosti jsou stanoveny podmínky.

Požadujeme v průběhu realizace stavby:

- aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem
- mezideponie prашného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal
- při odvozu prашného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů
- pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace
- používat výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje.

Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s navrženou stavební činností dle předložené dokumentace.

Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

IV. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zpracovala dne 10.05.2016 J. Káparová):
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

V. Z hlediska dopravy dle § 40 odst. 4, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy (zpracoval dne 10.05.2016 M. Stražil):

S předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení souhlasíme. Budou splněny platné technické podmínky pro stavby v Praze.

Projektová dokumentace předpokládá rekonstrukci části komunikace Otavská a Jizerská, pro které je pro vydání stavebního povolení příslušný dle § 15 odst. 1, písm. c), speciální stavební úřad, kterým je oddělení dopravy ODŽP UMČ Praha 18.

Stavba rekonstrukce komunikace, chodníků a parkoviště bude provedena na stavební povolení vydané speciálním stavebním úřadem. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude opatřena razítkem projektanta pro dopravní stavby, souhlasem dle § 15 stavebního zákona a stanoviskem Policie ČR KŘ hl. m. Prahy.

Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Závěr:

- závazné souhlasné stanovisko – viz bod III, V
- vyjádření – viz bod I, II, IV


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
BĚCHOVSKÁ 609
199 00 PRAHA - LETNANY

Ing. Jana Káparová
vedoucí odboru dopravy
a životního prostředí

Zasílá se na vědomí:

ÚMČ Praha 18 - spisy ODŽP

ÚMČ Praha 18 - OVÚR



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18
Úřad městské části
Odbor výstavby a územního rozhodování
Bechyňská 639
199 00 Praha 9 - Letňany



Vyřizuje: Ing. Martin Korec
Tel.: 284 028 188
E-mail:
martin.korec@letnany.cz

Sp. zn.: MC18/537/2016/OVÚR/Ko
Č.j.: MC18 23661/2016 OVÚR

V Praze dne 19.07.2016

PID:



MC18X0078UJQ

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku ochrany vod

Stavba: Objekt ZŠ ul. Jizerská.

Místo stavby: pozemky parc. č. 1151/1, 1151/5, 1151/8, 1151/9, 1151/12, 1151/17, 1151/18, 1151/19, 1151/20, 1560/1, 1561 v katastrálním území Čakovice.

Předložený druh dokumentace: dokumentace pro územní a stavební řízení.

Stavebník:

Městská část Praha-Čakovice, IČO 00231291, náměstí 25. března 121/1, 196 00 Praha 9,
zastoupený GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., IČO 25076655,
Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha-Žižkov.

Podání ze dne: 14.07.2016.

Úřad městské části Praha 18, odbor výstavby a územního rozhodování, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen: stavební úřad), a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen: správní řád), (dále také jen **vodoprávní úřad**), posoudil jako dotčený orgán podle ustanovení § 136 správního řádu výše uvedené podání z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a na základě tohoto posouzení **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona a § 149 odst. 1 správního řádu

s o u h l a s n é stanovisko

k výše uvedené stavbě za následujících podmínek:

- 1) Dešťová voda bude svedena do retenční nádrže s regulovaným odtokem do jednotné kanalizace. Tento stavební objekt bude vodním dílem a bude vyžadovat povolení nakládání s vodami.
- 2) Ke stavebnímu povolení bude doložen hydrogeologický posudek, který vyloučí možnost likvidace dešťové vody na pozemku investora.

Stručný popis záměru dle předložené dokumentace:

Jedná se o výstavbu objektu základní školy v Praze 9 – Čakovících.

IČ : 00231321
DIČ : CZ00231321

Úřad MČ – telefon/fax :
ústředna: 284 028 111
fax : 284 028 225

Odbor výstavby a územního rozhodování – telefony :
vedoucí: 284 028 119
E-mail: ovur@letnany.cz
detaš. pracoviště Čakovice: 283 109 331 - 334

Odůvodnění:

Podle § 5 odst. 3 vodního zákona jsou stavebníci povinni při provádění staveb podle charakteru a účelu užívání těchto staveb zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby. Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek vydat stavební povolení nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o povolení změn stavby před jejím dokončením, popřípadě kolaudační souhlas ani rozhodnutí o změně užívání stavby. Nemožnost likvidace dešťové vody na pozemku investora bude doložena k žádosti o stavební povolení.

Upozornění:

Stavba dle předložené dokumentace, podléhá vodoprávnímu projednání u zdejšího odboru podle § 8 a § 15 vodního zákona.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, kterou mohou být dotčeny zájmy chráněné podle vodního zákona, posoudil vodoprávní úřad předloženou žádost v souladu s § 37 správního řádu podle skutečného obsahu (žádost o stanovisko k záměru podle § 104 odst. 9 vodního zákona) a bez ohledu na to, jak byla označena (žádost o vyjádření k záměru podle § 18 vodního zákona).

Předloženou dokumentaci si ponecháváme jako součást spisového materiálu.

[otisk úředního razítka]

Ing. Václav R y č l
vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování
v zastoupení Bc. Martina V ě t r o v s k á
vedoucí stavebního oddělení


Obdrží:

GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., IDDS: 2gv8zvpq
sídlo: Jeseniova č. p. 1196/52, 130 00 Praha 3-Žižkov
zastoupení pro: Městskou část Praha-Čakovice, náměstí 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

Na vědomí:
Spis SÚ



**HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY**



Váš dopis č. j.: 184/16
Ze dne: 20. 4. 2016
Naše č. j.: HSHMP 24142/2016
Sp. zn.: S-HSHMP 24142/2016/4632
Vyřizuje: Choutková
Tel.: 286 589 732
E-mail: eva.choutkova@hygraha.cz
V Praze dne: 14. 7. 2016

Městská část Praha – Čakovice
nám. 25. března 121/1
196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupená Ing. Miroslavem Lánem
GREBNER, projektová a inženýrská kancelář, s.r.o.
Jeseniova 1196/52
130 00 Praha 3
IČ 25076655

Stanovisko k PD "Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha - Čakovice, včetně úpravy okolí"

Na základě žádosti Městské části Praha – Čakovice, nám. 25. března 121/1, Praha 9 – Čakovice zastoupené Ing. Miroslavem Lánem, GREBNER, projektová a inženýrská kancelář, spol. s r. o., Jeseniova 1196/52, Praha 3, IČ 25076655, doručené dne 16. 5. 2016 a doplněné dne 4. 7. 2016, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví - Hygienická stanice hl. m. Prahy, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci k výše uvedené stavbě pro stavební řízení.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto **stanovisko**:

S projektovou dokumentací k akci „Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha - Čakovice, včetně úpravy okolí " se

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Realizací nápravných opatření navržených v předloženém hlukovém posouzení zajistíte, že během stavební činnosti bude ve venkovním chráněném prostoru nejbližší obytné zástavby dodržen hygienický limit hluku z výstavby (v době od 7,00 do 21,00 hod. $L_{Aeq,T} = 65$ dB, v době od 6,00 do 7,00 hod. a od 21,00 do 22,00 hod. $L_{Aeq,T} = 50$ dB) a ve vnitřním chráněném prostoru (objekt MŠ a objekt ZŠ s DM) $L_{Aeq,T} = 55$ dB po dobu užívání.
2. Před vydáním kolaudačního souhlasu doložte protokolem z měření, že hlučnost stacionárních zdrojů hluku nepřekročí ve vnitřních chráněných prostorách (učebny) hygienický limit $L_{pAmax} = 45$ dB.
3. Před vydáním kolaudačního souhlasu doložte protokolem z měření, že hluk ze stacionárních zdrojů hluku ve venkovním chráněném prostoru a ve venkovním chráněném prostoru stavby nepřekročí hygienický limit $L_{Aeq,8hod} = 50$ dB v denní době.
4. Před vydáním kolaudačního souhlasu proveďte seřízení a komplexní vyzkoušení VZT systémů a protokolem z měření doložte jejich vyhovující účinnost.
5. Před vydáním kolaudačního souhlasu doložte protokolem z měření splnění normových požadavků na umělé osvětlení (intenzita osvětlení, rovnoměrnost, barva světla, index podání barvy).
6. Před vydáním kolaudačního souhlasu předložte protokolem z měření doby dozvuku doklad o vyhovujících akustických poměrech v učebnách a v tělocvičně.

7. Po dobu realizace stavby zajistíte dodržení vyhovujících podmínek výukového procesu dětí sousedních školských objektů (např. přijetím vhodných režimových opatření, včetně zvýšených nároků na úklid v souvislosti se zvýšenou hlučností a prašností při výstavbě, eventuálně nezbytným omezením provozu základní školy, mateřské školy a domova mládeže).
8. Režim větrání učeben, tělocvičny a společných prostor včetně šaten pro dobu výuky i čas přestávek musí být upraven Provozním řádem školy.
9. Do doby zahájení provozu nové budovy ZŠ v ul. Jizerská zajistíte dostatečnou výrobní kapacitu stávajícího stravovacího provozu základní školy tak, aby škola zajistila stravování i pro nové žáky školy.

Odůvodnění:

Dne 16. 5. 2016 byla orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení předložena PD stavby „Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha - Čakovice, včetně úpravy okolí“, která byla doplněna dne 4. 7. 2016. Dokumentace byla vypracována společností GREBNER, projektová a inženýrská kancelář, spol. s r.o., Jeseniova 1196/52, Praha 3, v dubnu 2016 pod zak.č. PGI 2099/16, paré č. 3. Součástí projektu je Studie denního osvětlení vypracovaná společností GREBNER, Hlukové posouzení – Výstavba obj. ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Čakovice vypracovaná společností AKMEST, akustické měření a studie, Ing. Vladimír Zúber, Jugoslávských partyzánů 24, Praha 6, IČ 10156232 pod zak.č. 2/058 – 06/16 v červnu 2016 a Posouzení stavební akustiky a prostorové akustiky vypracované společností AVETON, s.r.o., Krátkého 211/2, Praha 9, IČ 02436647 v červnu 2016.

Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního objektu základní školy pro max. 210 žáků (o jednom podzemním a třech nadzemních podlažích) ve tvaru písmene L při ulici Jizerská a jeho propojení se stávajícím objektem školy spojovacím krčkem. V objektu je navrženo celkem 7 kmenových tříd po 30 žácích a 3 učebny po 15 žácích. Jednotlivá patra objektu jsou propojena výtahem a třemi únikovými schodišti. V 1.PP jsou situovány centrální šatny (skříňky, lavičky), úklidová místnost a tělocvična (14 x 23,2 m při světlé výšce 6,8 m) se zázemím - nářadovna, 2 šatny s umývárnou (vždy 2 sprchy, 2 umyvadla), hygienické zařízení pro žáky (dívky – 2 WC kabiny, 2 umyvadla; chlapci – 2 WC kabiny, 2 pisoáry, 2 umyvadla; WC kabina s umyvadlem pro imobilní), dále sklad pomůcek, šatna a hyg. zařízení pro učitele (WC kabina s umyvadlem a sprchou). V 1.NP za hlavním vstupem je hala s recepcí a technickými místnostmi (úšředna EPS, rozhlas), hygienické zařízení pro imobilní, hyg. zařízení pro žáky (chlapci – 1 WC kabina, 3 pisoáry a 3 umyvadla; dívky – 2 WC kabiny a 3 umyvadla), technická místnost a dále 2 kmenové učebny, úklidová místnost s výlevkou a na opačném konci budovy s přístupem zvenčí je výměňková stanice a zahradní sklad. Ve 2. NP jsou opět 2 kmenové učebny, technická místnost, úklidová komora, hyg. zařízení pro žáky (chlapci – 3 WC kabiny, 3 pisoáry, 2 umyvadla; dívky – 2 WC kabiny, 1 hygienická kabina s WC, bidetem a umyvadlem a 3 umyvadla, WC kabina pro imobilní) a pro personál (ženy – 1 WC kabina, umyvadlo; muži – 1 WC kabina, 1 pisoár a 1 umyvadlo), 3 malé odborné učebny, 2 kabinety s kuch. koutem. Ve 3. NP (pouze jižní křídlo objektu) budou 3 kmenové učebny, technická místnost, úklidová místnost a hyg. zařízení pro žáky (ve stejné dispozici jako ve 2.NP). Osvětlení a větrání pobytových místností je přirozené otevíratelnými okny, pro zajištění řádné výměny vzduchu budou učebny vybaveny vertikálními průduchy, které budou navrženy tak, aby na ně mohly být v budoucnu na střeše napojeny odtahové ventilátory (bude provedena stavební příprava k osazení, každá učebna bude mít vlastní ventilátor). Tělocvična bude větrána přirozeně elektronicky otevíratelnými okny, pro rychlé provětrání bude instalováno nucené větrání s odtahem vzduchu ventilátory umístěnými nad podhledem (sání vzduchu mřížkou v podhledu, výdech do fasády, přívod vzduchu okny s automatickým otevřením při spuštění ventilátoru). Větrání centrálních šaten a šaten u TV bude teplovzdušné upraveným vzduchem (filtrace, ohřev) přivedeným ze střechy, použitý vzduch

bude z těchto prostor odváděn a po předání tepelné energie bude vyfukován nad střechou objektu, centrální šatny mají ještě několik otevíravých oken do anglického dvorku. Prostory s vnitřní dispozicí (technické místnosti, výměňková stanice, nářadovna u TV, úklidové místnosti a hygienická zařízení) budou větrány nuceně podtlakovým větráním s odtahem vzduchu nad střechu, místnosti serveru a EPS budou navíc chlazeny jednotkami Split. Pro zajištění akustické pohody prostředí budou učebny vybaveny akustickým celoplošným podhledem ze 3 funkčně odlišných akustických prvků (širokopásmový minerální akustický kazetový podhled, nízkofrekvenční rezonanční podhled a doplňková plocha s nízkofrekvenční absorpcí) a na zadní stěně širokopásmový obklad, tělocvična bude mít po celém obvodu zvýšený SDK lem a zbývající plocha stropu a stěn do výše 3,8 m bude tvořena lamelovým akustickým materiálem (kombinace akustického a odrazivého obkladu a podhledu), na chodbách bude celoplošný akustický podhled. Objekt bude napojen na veřejné rozvody vody, kanalizace, elektro, vytápění a příprava TUV bude zajištěna napojením na dálkový horkovod CZT. Pozemek (1 110 m²) kolem nové budovy bude upraven (travnatá část a zpevněné plochy) pro přestávkový pobyt žáků.

Podmínky č. 1 – 3 byly stanoveny dle požadavků § 11 a 12 NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, podmínky č. 4 - 8 dle požadavků §§ 4, 12, 21 a 22 a Přílohy č. 3 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, podmínka č. 9 vyplývá z povinnosti základní školy poskytovat žákům stravování.

Upozornění: Objekt stávající ZŠ a DM, který s místem stavby bezprostředně sousedí nelze vyčlenit z ochrany před stavebním hlukem.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

MUDr. Helena Štolbová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever



ČESKÁ REPUBLIKA
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Naše č.j.: HSAA-5565-3/2016
Váš dopis zn.: 183/16
Počet listů: 1
Přílohy: -
V Praze dne: 27.5.2016



GREBNER
- projektová a inženýrská kancelář s.r.o.
Jeseniova 1196/52
130 00 Praha 3

Vyřizuje: por. Bc. Martin Sitař, tel.: 950 850 746

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Označení, název stavby: "Výstavba objektu ZŠ - dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul.
Jizerská, Praha - Čakovice, včetně úpravy okolí"

Místo stavby: Praha - Čakovice, ul. Jizerská, č.parc. 1151/1, 1160/1, 1151/5, 1151/12, 1151/9, 1151/17,
1151/18, 1561, k.ú. Čakovice

Stavebník: Městská část Praha – Čakovice, náměstí 25. března 121, Praha 9 - Čakovice


Zpracovatel: PD: GREBNER - projektová a inženýrská kancelář s.r.o. - Ing. Dagmar Selicharová
(04/2016); PBR: Ing. arch. Zuzana Laurinová, Ing. Jaroslav Laurin (04/2016)


Předložena dokumentace pro: společné územní a stavební řízení

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů projektovou dokumentaci v rozsahu požárně
bezpečnostního řešení stavby předloženou dne 28.4.2016. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko.

Čestný podpis
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2


mjr. Ing. Bohdan Mrózek
vedoucí oddělení



GREBNER - projektová a inženýrská
kancelář s.r.o.
Ing. Miroslav Lán, ředitel
Jeseniova 1196/52
130 00 Praha 3

Váš dopis zn. Č. j.
181/16 MHMP 936650/2016
Ing. Jasná

Sp. zn.
S-MHMP 0755491/2016 OCP

Vyřizuje / linka
Ing. Žáková/ 4425

Počet listů / příloh
3 / 1

Datum
26.05.2016

Věc: Výstavba objektu ZŠ - dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, včetně úpravy okolí, parc.č. 1151/1, 1560/1, 1151/5, 1151/12, 1151/9, 1151/17, 1151/18, 1561, k.ú. Čakovice

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely územního rozhodnutí, územního souhlasu a pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád) stavebního zákona ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, z hlediska ochrany složek životního prostředí **závazná stanoviska a vyjádření** dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm. a) a h) a § 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění:

Ing. arch. Jaroslav Novák, CSc., tel: 236004437, e-mail: jaroslav.novak@praha.eu

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

2. Z hlediska lesů dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění:

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

3. Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:

Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 32 odst. 2 zákona

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu hlavního města Prahy je příslušným orgánem státní správy Úřad městské části Praha 18.
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

4. Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Ing. Evžen Barnoki, tel.: 236 004 285, e-mail: evzen.barnoki@praha.eu

Podkladem pro toto vyjádření je projektová dokumentace „Výstavba objektu ZŠ - dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí“ (stupeň dokumentace DUR + DSP), datovaná 04/2016, zpracovaná ve společnosti Grebner projektová a inženýrská kancelář, s.r.o.

Předmětem projektové dokumentace je objekt základní školy zahrnující sedm kmenových tříd pro 30 žáků, tři učebny pro 15 žáků, tělocvičnu a veškeré související zázemí. Projektová dokumentace dále zahrnuje úpravu okolí.

Vytápění bude zajištěno napojením na systém centrálního zásobování teplem.

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):

Ing. arch. Jaroslav Novák, CSc., tel: 236004437, e-mail: jaroslav.novak@praha.eu

A) Vyjádření k otázce, zda stavba mění či snižuje krajinný ráz:

Stavba je, dle projektové dokumentace „Výstavba objektu ZŠ - dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí“ (stupeň dokumentace DUR + DSP), datovaná 04/2016, zpracovaná ve společnosti Grebner projektová a inženýrská kancelář, s.r.o., umístována do vysoce urbanizovaného prostředí – konkrétně stávajícího areálu v rámci smíšené zástavby Čakovic, které nelze označit za „krajinu“ ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

V daném případě nelze hovořit o rozvolněné zástavbě či řídce osídleném území, v němž by byly vyšší měrou zastoupeny přírodní prvky, jako jsou např. zvláště chráněná území, významné krajinné prvky (lesy, rybníky, jezera, vodní toky apod.), elementy územního systému ekologické stability (ÚSES), volné horizonty, výrazné nezastavěné svahy či hřbety ani jiné charakteristické terénní útvary. Veřejná zeleň běžně doprovázející městskou zástavbu, ani jednotliví volně žijící živočichové nemohou z vysoce urbanizovaného prostředí učinit „krajinu“ ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. m) zákona. Jedná se o typicky městskou zástavbu, přičemž uvedené přírodní prvky bývají přítomny i na těch nejintenzivněji urbanizovaných lokalitách.

OCP MHMP konstatuje, že – vzhledem k absenci krajiny ve smyslu zákona – nejsou dány předpoklady pro postup dle § 12 odst. 2 zákona. Věcné posuzování možného dotčení krajinného rázu je proto v případě dané lokality bezpředmětné. Uvedený závěr má oporu rovněž

v judikatuře správních soudů (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu 7 As 23/2014 – 57 ze dne 11. 6. 2014).

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

B) Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí:

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona po posouzení předmětného záměru vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:

Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality (dále jen EVL) ani ptačí oblasti.

Záměr nezasahuje na území žádné EVL ani ptačí oblasti. Nejbližší EVL od navrhovaného záměru je EVL Praha – Letňany, která je od záměru vzdálena vzdušnou čarou cca 2,2 km. Předmětem ochrany v této EVL je prioritní druh sysel obecný (*Spermophilus citellus*). Sysel obecný je představitel stepní fauny - je vázán na krátkostébelné travinné porosty, ať už přirozené či uměle udržované, které mu umožňují náležitý rozhled po okolí (ochrana před predátory, přehled o ostatních členech kolonie). Preferuje teplá výslunná místa s dobře propustnou půdou. Sysel má výrazně denní aktivitu a žije pospolitě v koloniích. Každý jedinec obývá noru, obvykle s několika východy. Zde se ukrývá v případě nebezpečí, v noci a také v období zimního spánku, které je dosti dlouhé (od října do března). Kromě obytné nory vytváří sysel také jednoduché nory úkrytové. Hlavní příčinou výrazného úbytku sysla obecného v České republice jsou bezesporu rozsáhlé změny v zemědělské krajině, k nimž došlo v posledních padesáti letech. Díky extenzivnímu hospodaření byly v minulosti udržovány velké plochy krátkostébelných travních porostů (pravidelně sečené meze, okraje polí, násypy atd.). S intenzifikací zemědělství však tato stanoviště z naší krajiny prakticky vymizela – a s nimi i sysel. V současnosti nalézá tento druh vhodné podmínky pouze na několika sportovních letištích, tábořištích, golfových hřištích a podobných lokalitách. Jedná se vesměs o malé izolované populace, které jsou velmi ohrožené. Vlivem realizace záměru nedojde ke změně charakteru biotopu, druhové složení a charakter travního porostu zůstane zachován. Biotopové podmínky sysla obecného tak zůstanou zachovány. Ptačí lokality nejsou na území hlavního města vymezeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

6. Z hlediska myslivosti dle § 67 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění:

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

7. Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění:

Ing. Ivana Žáková, tel: 236004425, e-mail: ivana.zakova@praha.eu

Předložený podlimitní záměr naplňuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

Ten, kdo hodlá provést takový záměr, je povinen předložit oznámení dle přílohy č. 3a zákona příslušnému úřadu. V tomto případě je příslušným úřadem odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

8. Z hlediska ochrany vod dle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Ing. Helena Schinkmanová, tel: 236004209, e-mail: helena.schinkmanova@praha.eu

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení z 04/2016 řeší stavbu nového objektu ZŠ o 1 PP a 3 NP propojeného se stávající budovou školy v každém podlaží spojovacím krčkem, v ul. Jizerská, Praha 9 – Čakovice. Stavba bude sloužit pro rozšíření základní školy. V objektu je navrženo 7 kmenových tříd po 30 žácích, tři učebny po 15 žácích. Přes 1.PP a 1.NP je navržena tělocvična. Jednotlivá patra objektu budou propojena hydraulickým výtahem a třemi únikovými schodišti. Součástí stavby jsou centrální šatny a šatny s hygienickým zázemím pro tělocvičnu.

Objekt bude napojen novou vodovodní přípojkou z veřejného vodovodního řadu DN 200 v ul. Jizerská.

Srážkové vody budou odváděny do 2 retenčních nádrží s řízeným odtokem (R1 o objemu 36,5 m³ a R2 o objemu 6,5 m³) do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu DN 300 v ul. Jizerská. Podél jižní a částečně západní fasády objektu bude vzhledem na svažitosť terénu u základové spáry provedeno drenážní potrubí pro zachycení případných vsáknutých vod. Drenážní potrubí bude napojeno na retenční nádrž R2.

Splaškové vody budou odváděny spolu se srážkovými vodami novou kanalizační přípojkou DN 200 do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu DN 300 v ul. Jizerská.

Z hlediska ochrany vod dle ust. § 104 odst. 9 vodního zákona a ust. § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením Přílohy č. 4 část A vyhlášky č. 55/2000 Sb., hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, se vydává ve věci zacházení se závadnými látkami toto závazné stanovisko:

Povolení předmětné stavby je z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona možné za této podmínky:

Technické provedení hydraulického výťahu musí být navrženo, tak, aby byla vyloučena možnost

úniku závadných látek či odtok srážkových vod kontaminovaných závadnými látkami do horninového prostředí nebo do kanalizace.

Odůvodnění:

K provozu technologie hydraulického výtahu zařízení využívá hydraulický olej. Hydraulický olej je závadnou látkou ve smyslu definice uvedené v ust. § 39 odst. 1 vodního zákona. Podmínky pro umístění a povolení stavby byly stanoveny v souladu s ust. § 39 odst. 4 písm. a) vodního zákona, kdy každý kdo zachází s nebezpečnými závadnými látkami, je povinen umístit zařízení s těmito látkami tak, aby bylo zabráněno jejich nežádoucímu úniku do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Dále je uživatel závadných látek povinen učinit dle ust. § 39 odst. 1 vodního zákona přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrožily jejich prostředí. Za vhodné opatření považujeme osazení hydrofobních sorpčních rohoží na dno šachty dosedací podnože a jejich pravidelnou výměnu za předpokladu odpovídající likvidace vzniklých nebezpečných odpadů dle zvláštních právních předpisů.

OCP MHMP upozorňuje, že:

- K vydání závazného stanoviska pro další části stavby, které nesouvisí s nakládáním se závadnými látkami, je příslušným dotčeným orgánem vodoprávní úřad městské části Praha 18.
- Rozhodnutí o tom, zda retenční nádrže a drenážní potrubí jsou vodními díly, přísluší vodoprávnímu úřadu městské části Praha 18.
- Zasakování srážkových vod do vod podzemních musí být doloženo hydrogeologickým posudkem.
- Pokud bude v rámci stavby nebo užívání stavby zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, je uživatel závadných látek dle ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona povinen před zahájením provozu vypracovat plán opatření pro případy havárie, který bude obsahovat náležitosti podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění. Vodoprávním úřadem příslušným ke schválení havarijního plánu je OCP MHMP.

Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Závěr: Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy shrnuje:

- závazné stanovisko s podmínkami - viz bod – 8,
- vyjádření - viz bod – 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, 7,
- musí být vydáno sdělení, závěr zjišťovacího řízení, popř. stanovisko – 7.

Poučení o opravném prostředku:

Proti závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

171




Ing. Jana **Cibulková**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí
Odbor ochrany prostředí

Příloha:

- dokumentace



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor "Kancelář ředitele Magistrátu"



GREBNER
projektová a inženýrská kancelář
spol. s r.o.
Ing. Jasná
Jeseniova 1196/52
130 00 Praha 3

Váš dopis zn. 190/16	Č.i. MHMP 976222/2016	Vyřizuje / linka Stanislav Dvořáček 2822	Datum 31.5.2016
	Sp. zn. S-MHMP 764397/2016 RED-KM		Počet listů / příloh 2/PD

Věc: Závazné stanovisko dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva

Novostavba objektu Základní školy - dostavba areálu odloučeného pracoviště, včetně úpravy okolí, na pozem. parc. č. 1151/1, 1560/1, 1151/5, 1151/12, 1151/9, 1151/17, 1151/18 a 1561 v k. ú. Čakovice, při ulici Jizerská, Praha 18 (územní a stavební řízení)

Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 49 odst. 3 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), posoudilo výše uvedenou stavbu a vydává k ní

SOUHLASNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

- 1/ V oblasti dotčené stavbou se nenachází žádné evidované stavby civilní ochrany podle § 15 odst. 2 písm. g) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2/ Stavba se nenachází v inundačním území podle zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 3/ Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií).

Upozornění:


Každá změna proti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. V souladu s ustanovením § 149 správního řádu lze podat odvolání do podmínek tohoto závazného stanoviska pouze prostřednictvím odvolání do správního rozhodnutí, pro který je toto závazné stanovisko vydáno.

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Odd. , Kancelář ředitele Magistrátu' odd. krizového managementu
Nám. Franze Kafky 1/16
110 00 PRAHA 1

[Signature]
Mgr. Daniel Barták
vedoucí oddělení krizového managementu



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor dopravních agend

GREBNER, s.r.o., PRAHA

K vyřízení:.....



MHMPXP48S4JN



GREBNER - projektová a inženýrská kancelář
spol. s r.o.
Jeseniova 1196/52
130 00 Praha 3

Sp.zn.	Č.j.	Vyřizuje / linka	Datum
S-MHMP 906019/2016ODA	MHMP-1005648/2016/O4/Sv	Svoboda/4255	7.6.2016

Věc: ZÁVAZNÉ STANOVISKO silničního správního úřadu k přípravné dokumentaci stavby (pro účely sloučeného územního řízení) ve věci : VÝSTAVBA OBJEKTU ZŠ - DOSTAVBA AREÁLU ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ PŘI UL. JIZERSKÁ, PRAHA-ČAKOVICE, VČETNĚ ÚPRAVY OKOLÍ

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravních agend, jako silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

vydává s o u h l a s n é stanovisko

podle ustanovení § 149 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád

k Vašemu podání ze dne: 23.5.2016, které obsahuje projektovou dokumentaci zpracovanou firmou GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o. z 4/2016

za podmínek:

- 1) Budou zásady organizace výstavby zpracovány tak, aby:
 - a) po celou dobu realizace byl zachován přístup k přilehlým objektům a vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům včetně svozu domovního odpadu a přístupu k ovládacím armaturám inženýrských sítí
 - b) byla zajištěna čistota okolních komunikací
- 2) Bude zpracován návrh dopravních opatření po dobu realizace stavby. Pro provádění stavby budou využívány pracovní pruhy určené rozhodnutím příslušného správního úřadu ve smyslu § 25 zákona o pozemních komunikacích.

Odůvodnění

Dne 23.5.2016 podal žadatel MČ Praha Čakovice zastoupený GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., IČ 25076655, se sídlem Jeseniova 1196/ 52, 130 00 Praha 3, žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska dopravy pro potřeby sloučeného územního a stavebního řízení pro umístění a realizaci stavby: Výstavba objektu ZŠ - dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí.

Magistrát hlavního města Prahy - odbor dopravních agend návrh posoudil z hlediska širších dopravních vztahů a vlivu záměru na stávající komunikační síť a stanovil podmínky, zajišťující minimalizaci negativních dopadů stavby na okolní komunikační síť jak v době výstavby, tak po uvedení stavby do provozu.

V podmínce č. 2. stanovil povinnost zpracovat návrh dopravních opatření po dobu stavby, který posoudí příslušný silniční správní úřad a na základě tohoto posouzení vydá rozhodnutí ve smyslu § 25 (odst. 6 písm. c bod 3) zákona o pozemních komunikacích. V řízení o povolení zvláštního užívání komunikace bude požadovaný zábor posouzen z hlediska rozsahu i vlivu na provoz na okolní komunikační síti.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **podat samotné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný správní orgán, který rozhoduje ve věci samé, v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. **Až proti rozhodnutí příslušného správního orgánu je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Ing. Jan Heroudek
ředitel odboru dopravních agend v.r.








ZA SPRÁVNOST VYHOTOVENÍ:
Mgr. Tomáš Svoboda

Vzhledem k tomu, že výše uvedená stavba nenaplnuje znaky, uvedené v ustanovení § 7, odst. 3 nebo § 9, odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, odbor dopravních agend MHMP jako příslušný drážní správní úřad souhlas ke stavbě v ochranném pásmu metra neuděluje.

Na vědomí:

ÚMČ Praha 18
ODA-O4 Sv

LEGENDA POVRCHŮ


-  Vozovka – živice
-  Vozovka – dlažba, barva dle architekta
-  Stávající chodník
-  Chodníky – dlažba, barva dle architekta
-  Pojížděný chodník – dlažba, barva dle architekta
-  Varovný / signální / hmatný pás pro nevidomé a slabozraké snížená obruba, nášlap 0,02m
-  Sadové úpravy – zeleň

**MAGISTRÁT
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND**

Příloha číslo: *1* ke spisu *9201/2016*


MHMP *100564/2016* IODA-0418-

Datum: *14.6.2016* Podpis: *[Signature]*




Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

±0,00 = 254,30mm

<p>Objednatel:</p>  <p>ÚMČ PRAHA-ČAKOVICE NÁM. 25.BŘEZNA 121 196 00 PRAHA 9</p>	<p>Zpracovatel:</p> <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 5px;">GREBNER G</div> <p>INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL S R. O. JESENOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3</p>	<p>Zpracovatel části:</p>	<p>Paré:</p>																													
<p>Místo stavby: 196 00 Praha, Čakovice</p>	<p>SOD objednatele:</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Architekt</td> <td style="width: 25%;">Ing. arch. Tomáš Med</td> <td style="width: 25%;">Ing. arch. Lukáš Pavlík</td> </tr> <tr> <td>Zodp. projektant</td> <td>Ing. D. Selicharová</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vypracoval</td> <td>Patrik Bay</td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> <tr> <td>Kontrola</td> <td>Ing. M. Pfeffer</td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> <tr> <td>HIP</td> <td>Ing. D. Selicharová</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Měřítko:</td> <td>Formát:</td> <td>Datum:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1:200</td> <td style="text-align: center;">A2</td> <td style="text-align: center;">04/2016</td> </tr> </table>	Architekt	Ing. arch. Tomáš Med	Ing. arch. Lukáš Pavlík	Zodp. projektant	Ing. D. Selicharová		Vypracoval	Patrik Bay	<i>[Signature]</i>	Kontrola	Ing. M. Pfeffer	<i>[Signature]</i>	HIP	Ing. D. Selicharová		Měřítko:	Formát:	Datum:	1:200	A2	04/2016	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Číslo zakázky:</td> <td style="width: 33%;">Stupeň:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2099/15</td> <td style="text-align: center;">DUR+DSP</td> </tr> <tr> <td>Číslo přílohy:</td> <td>Změna:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C.3</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>	Číslo zakázky:	Stupeň:	2099/15	DUR+DSP	Číslo přílohy:	Změna:	C.3	A
Architekt	Ing. arch. Tomáš Med	Ing. arch. Lukáš Pavlík																														
Zodp. projektant	Ing. D. Selicharová																															
Vypracoval	Patrik Bay	<i>[Signature]</i>																														
Kontrola	Ing. M. Pfeffer	<i>[Signature]</i>																														
HIP	Ing. D. Selicharová																															
Měřítko:	Formát:	Datum:																														
1:200	A2	04/2016																														
Číslo zakázky:	Stupeň:																															
2099/15	DUR+DSP																															
Číslo přílohy:	Změna:																															
C.3	A																															
<p>Název akce:</p> <p style="text-align: center;">Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení</p> <p style="text-align: center;">VÝSTAVBA OBJEKTU ZŠ</p> <p style="text-align: center;">dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha – Čakovice</p>		<p>Příloha:</p> <p style="text-align: center;">Architektonicko–stavební řešení</p> <p style="text-align: center;">Koordinační situační výkres</p> <p style="text-align: center;">Situační výkres</p>																														



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje



GREBNER – projektová a inženýrská
kancelář, s.r.o.
Jeseniova 1196/52
130 00 Praha 3

Váš dopis zn./ze dne	Č.j.	Vyřizuje / linka	Datum
	MHMP 868010/2016	Ing. Váňová / 4688	18.05.2016
	Sp. zn.		
	S-MHMP 755282/2016 UZR		Počet stránek 2 / příloh 0

Věc: Vyjádření k výstavbě objektu ZŠ na pozemcích parc.č. 1151/1, 1560/1, 1151/5, 1151/12, 1151/9, 1151/17, 1151/18 a 1561 v k.ú. Čakovice

Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy obdržel žádost o vyjádření k výše uvedenému záměru.

Dokumentaci pro územní a stavební řízení z dubna 2016 zpracovala firma GREBNER – projektová a inženýrská kancelář, s.r.o., Jeseniova 1196/52, Praha 3.

Předmětem dokumentace je výstavba objektu Základní školy Dr. Edvarda Beneše – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ulici Jizerská vč. úpravy okolí. Jedná se o samostatně stojící objekt propojený se stávající budovou školy v každém patře spojovacím krčkem. V objektu je navrženo celkem 7 kmenových tříd po 30 žácích a tři učebny po 15 žácích. Přes 1.PP a 1. NP je navržena tělocvična. Šatny s hygienickým zázemím jsou umístěny v 1.PP.

Hmota objektu je navržena půdorysně do tvaru písmene L s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Střechy jsou navrženy ploché.

Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, jako úřad územního plánování a dotčený orgán v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování podle ustanovení § 6 odst.1 písm. e), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k záměru dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, toto **vyjádření**:

Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně platných změn i změny Z 1000/00 vydané usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č. 6/2009 s účinností od 12.11.2009, se předložený záměr nachází v zastavitelném území na ploše s funkčním využitím **VV – veřejné vybavení** v území stabilizovaném, část chodníku a parkovacích stání se nachází v zastavitelném území na hranici ploch s funkčním využitím **OB – čistě obytné** a **VV – veřejné vybavení**.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Využití pozemků musí být v souladu s obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 32/1999 Sb. HMP, o závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, ze dne 26.10.1999, ve znění všech pozdějších předpisů, tj. s Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území hlavního města Prahy dle opatření obecné povahy č. 6/2009, přílohy č. 1, v platném znění.

Charakteristiku funkčních ploch, základní regulativy funkčního a prostorového uspořádání a další informace o Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy lze najít na webových stránkách <http://upn.praha.eu>.

Závěr:

Záměr je v souladu s platným Územním plánem SÚ hl. města Prahy.

Záměr byl posouzen výhradně z hledisek územního plánování. Jeho soulad s dalšími předpisy a nařízeními posoudí příslušné orgány státní správy a další subjekty, které se k záměru vyjadřují.

S pozdravem

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

1/1

Ing. Martin Čemus
pověřen řízením odboru

Rozdělovník:

1. Adresát + dokumentace
2. IPR Praha
3. MHMP UZR/S archiv



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor evidence, správy a využití majetku



MHMPXP406ZHM



GREBNER s. r. o.
Ing. Jasná
Jeseniova 1196/52
130 00 Praha 3

Váš dopis zn.	Č. j.	Vyřizuje / linka	Datum
	SVM/VP/ 762292/16/su	Sudová / 2631	04.05.2016

Praha 9, Čakovice, Jizerská, „Výstavba objektu ZŠ - dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, včetně úpravy okolí“, (investor MČ Praha - Čakovice), DÚR + DSP.

Hlavní město Praha, zastoupené odborem evidence, správy a využití majetku, které je vlastníkem pozemků v k.ú. Čakovice parc. č. 1151/5 a 1151/9, souhlasí s realizací stavby v rámci výše uvedené akce za předpokladu splnění veškerých podmínek daných vyjadřujícími se orgány a následujícími podmínkami:

Požadujeme, aby na vedení trasy inž.sítí v pozemcích HMP, uzavřel investor nebo jím zplnomocněný zástupce smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s HMP zastoupeným SVM MHMP - oddělením výkonu vlastnických práv (Ing. Pašková, tel. 236 003 250 - nebude-li převedeno do majetku HMP nebo MČ).

U pozemků v k.ú. Čakovice parc. č. 1151/5 a 1151/9 je náš souhlas podmíněn souhlasným stanoviskem SPŠ na Proseku, Novoborská 2, Praha 9 (pozemky jsou jí svěřeny zřizovací listinou).

Tento souhlas nezakládá žádné majetkoprávní vztahy. Je pouze podkladem **pro územní a stavební řízení.**


Ing. Radek Svoboda
ředitel odboru evidence,
správy a využití majetku
Hlavní město Praha
Magistrát hl.m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 1159/

V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací.
Co.: URBIA, Královská 16, P.O.BOX 656, Praha 1

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1
tel. 236 001 111, fax 236 007 030
e-mail: svm@praha.eu



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor evidence, správy a využití majetku



GREBNER s. r. o.
Ing. Jasná
Jeseniova 1196/52
130 00 Praha 3

Váš dopis zn.	Č. j.	Vyřizuje / linka	Datum
	SVM/VP/ 957174/16/su	Sudová / 2631	03.06.2016

Praha 9, Čakovice, Jizerská, „Výstavba objektu ZŠ - dostavba areálu odlučeného pracoviště při ul. Jizerská, včetně úpravy okolí“, dodatek, (investor MČ Praha - Čakovice), DÚR + DSP.

Hlavní město Praha, zastoupené odborem evidence, správy a využití majetku, které je vlastníkem pozemků v k.ú. Čakovice parc. č. 1151/8, souhlasí s realizací stavby v rámci výše uvedené akce za předpokladu splnění veškerých podmínek daných vyjadřujícími se orgány a následujícími podmínkami:

Požadujeme, aby na vedení trasy inž.sítí v pozemcích HMP, uzavřel investor nebo jím zmocněný zástupce smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s HMP zastoupeným SVM MHMP - oddělením výkonu vlastnických práv (Ing. Pašková, tel. 236 003 250 - nebude-li převedeno do majetku HMP nebo MČ).

U pozemku v k.ú. Čakovice parc. č. 1151/8 je náš souhlas podmíněn souhlasným stanoviskem SPŠ na Proseku, Novoborská 2, Praha 9 (pozemek je svěřen zřizovací listinou).


Tento souhlas nezakládá žádné majetkoprávní vztahy. Je pouze podkladem pro územní a stavební řízení.

Ing. Radek Svoboda
ředitel odboru evidence,
správy a využití majetku

Hlavní město Praha
Magistrát hl.m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /159/

V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací.
Co.: URBIA, Králodvorská 16, P.O.BOX 656, Praha 1


Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1
tel. 236 001 111, fax 236 007 030
e-mail: svm@praha.eu



Střední průmyslová škola na Proseku
190 21 Praha 9, Novoborská 2



GREBNER – projektová
a inženýrská kancelář spol. s r.o.
Jeseniova 1196/52
130 00 Praha 3



V Praze dne 31.5.2016
Č.j.: 1651/2016

Věc: souhlas se stavbou

V návaznosti na Vaši žádost č.j. 267/16 ze dne 24.5.2016 Vám z pozice zástupce majitele dotčených pozemků a nemovitostí hlavního města Prahy č. parcel 1151/5, 1151/8 a 1151/9, katastrální území 731561 Čakovice, sdělujeme, že souhlasíme s „Výstavbou objektu ZŠ – dostavbou areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha – Čakovice, včetně úpravy okolí“.

S pozdravem

Mgr. Jiří Bernát
ředitel SPŠ na Proseku

Střední průmyslová škola na Proseku
Praha 9, Novoborská 2
příspěvková organizace
IČ: 14 89 12 39

-7-



MHMPXP4QUYN1



GREBNER s. r. o.
Ing. Jasná
Jeseniova 1196/52
130 00 Praha 3

Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje / linka Datum
SVM/VP/ 1439184/16/su Sudová / 2631 26.08.2016

Praha 9, Čakovice, Jizerská, „Výstavba objektu ZŠ - dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, včetně úpravy okolí“, dohoda, (investor MČ Praha - Čakovice), DÚR + DSP.

DOHODA O PROVEDENÍ STAVBY

kteřou podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Městská část Praha - Čakovice

se sídlem Praha 9, náměstí 25. března 121/1
zastoupená starostou Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D.
a zástupcem starosty Ing. Jiřím Vintiškou
IČO: 00231291 DIČ: CZ00231291
dále jen jako „stavebník“

a

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské nám.2
zastoupené Ing. Radkem Svobodou, ředitelem odb.evidence, správy a využití majetku MHMP
IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581
dále jen jako „Praha“

Článek I.

Praha je vlastníkem pozemku parc. č. 1151/5, 1151/8 a 1151/9 zapsaných na LV č. 783 pro k.ú. Čakovice, dále jen „pozemek“.

Článek II.

Stavebník vybuduje na pozemku : SO 01 Výstavba objektu ZŠ (spojovací krček), SO 02 Komunikace a zpevněné plochy, SO 05 Přeložka kanalizační přípojky, SO 06 Přípojka splaškové kanalizace, SO 11 Oplocení a SO 12 Retenční nádrže a areálové rozvody kanalizace.

Článek III.

Předmětem této dohody je souhlas Prahy s provedením prací stavebníka uvedených v čl. II. na pozemcích Prahy uvedených v čl. I. a závazek stavebníka provést práce uvedené v čl. II. na pozemcích Prahy uvedených v čl. I.

Článek IV.

Práce uvedené v čl. II. provede stavebník:

- na své náklady,
- po jejich dokončení oznámí příslušnému stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nebo požádá o kolaudační souhlas.


Článek V.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tato dohoda se uzavírá pouze pro naplnění díkce ustan. § 110 zák. č. 183/2006 Sb.

Článek VI.

1. Tato dohoda je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis. Změny nebo dodatky této dohody lze provádět pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné.
3. Ve věcech touto dohodou výslovně neupravených se právní vztahy smluvních stran řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že vzhledem k tomu, že tato dohoda neřeší majetkové ani jiné vztahy, nebude uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl.m.Prahou.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne



Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
starosta
Ing. Jiří Vintiška
mistostarosta



Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1
tel. 236 001 111, fax 236 007 030, ID DS 48ia97h
e-mail: posta@praha.eu

V Praze dne 27-09-2016

Hlavní město Praha
Ing. Radek Svoboda
ředitel odboru Praha
Hlavní město Praha
Správa a využití majetku
Magistrát
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /159/