


MT21 - SPORÁK  
alt. deska + trouba  
přívod 5x 2,5 (rezerva)




**KABELOVÁ LISTINA  
SOUPIS NAPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ**

01	WL1 01	CYKY-J 3x1,5	OSVĚTLENÍ
XC 10	WL1 10	CYKY-J 3x1,5	ZÁSUVKY A OSVĚTLENÍ KOUPELNA, VZT od 150
XC 11	WL1 11	CYKY-J 3x2,5	ZÁSUVKY OBÝVÁK
XC 12	WL1 12	CYKY-J 3x2,5	ZÁSUVKA PRAČKA
XC 13	WL1 13	CYKY-J 3x2,5	ZÁSUVKY KUCHYŇNĚ DESKA+ DIDESTOR
XC 14	WL1 14	CYKY-J 3x2,5	ZÁSUVKY PŘEDSÍŇ
XC 15	WL1 15	CYKY-J 3x2,5	ZÁSUVKA KUCHYŇNĚ DESKA
XC 16	WL1 16	CYKY-J 3x2,5	ZÁSUVKY KUCHYŇ
MT 21	WL1 21	CYKY-J 3x4,0	NAPOJENÍ 1f SPORÁKU
WLN 01	WLN 01	CY 4	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

**LEGENDA PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ:**

	SPINAČ JEDNOPÓLOVÝ (1)	TANGO, BILÁ, S KRYTEM JEDNODUCHÝM	10A, 250V~, IP20	3558-AD1340
	SPINAČ SÉRIOVÝ (5)	TANGO, BILÁ, S KRYTEM DĚLENÝM	10A, 250V~, IP20	3558-AD5340
	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ	TANGO, BILÁ, BEZ OCHRANNÝCH CLONEK	16A, 250V~, IP20	5518A-A2349B
	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ	TANGO, BILÁ, BEZ OCHRANNÝCH CLONEK	16A, 250V~, IP20	5512A-2349B
	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ	TANGO, BILÁ, S PŘEPĚTOVOU OCHRANNOU	16A, 250V~, IP20	5592A-A2349B
	VIDLICE		16A, 250V~, IP20	



**LEGENDA PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ:**

- TOPIDLO ELEKTRICKE (INFRA, PŘÍMOTOP)
- VENTILÁTOR, DIGESTOR (ODSÁVAČ PAR)
- CHLADNIČKA, MRAZIČKA
- PRAČKA
- MÝČKA
- SPORÁK ELEKTRICKÝ S ELEKTRICKOU TROUBOU
- BOJLER (PRŮTOKOVÝ, ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY)
- ROZVÁDĚČ
  - KRABICE KU68 SE SVORKOVNICÍ (WAGO SVORKY)
  - KRABICE KU97 SE SVORKOVNICÍ (WAGO SVORKY)
  - KRABICE VENKOVNÍ SE SVORKOVNICÍ (WAGO SVORKY)
- VOLNÝ VÝVOD 230V, 16 (10) A
- VOLNÝ VÝVOD 400V, 16A
- STOUPACÍ VEDENÍ
- VEDENÍ ULOŽENO POD OMITKOU
- TERMOSTAT

**OZNAČENÍ KABELŮ**

- KAM - OZNAČENÍ UKONČENÍ KABELU NA PŘÍSTROJÍCH, ZAŘÍZENÍCH
- ODKUD - OZNAČENÍ ZAČÁTKU KABELU (ROZVÁDĚČ)
- WL - KABEL SILOVÝ
- WS - KABEL OVLÁDACÍ
- WT - KABEL MĚŘICÍ, SIGNALIZAČNÍ
- WTK - KABEL TOPNÝ
- WLN - UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

- A X SVITIDLO STROPNÍ PŘISÁZENÉ DLE VÝBĚRU INVESTORA - PŘI INSTALACI OSAZENO POUZE ŽÁROVKOVOU OBĚMKOU E27
- B X SVITIDLO STROPNÍ PŘISÁZENÉ DLE VÝBĚRU INVESTORA - PŘI INSTALACI OSAZENO POUZE ŽÁROVKOVOU OBĚMKOU E27
- C X SVITIDLO STROPNÍ PŘISÁZENÉ DLE VÝBĚRU INVESTORA - PŘI INSTALACI OSAZENO POUZE ŽÁROVKOVOU OBĚMKOU E27
- D X SVITIDLO NÁSTĚNNÉ PŘISÁZENÉ DLE VÝBĚRU INVESTORA - PŘI INSTALACI OSAZENO POUZE ŽÁROVKOVOU OBĚMKOU E27

**POZN.**

**ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN-S**

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-3: , - ,

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2- Místnosti s vanou a sprchou

Stavebník :	Městská část Praha - Čakovice	Zadávací dokumentace
Akce :	OPRAVY BYTU č. OTAVSKÁ 621, Praha 9 - Čakovice	Datum : 08.2011
		Měřítka : 1 : 50
<b>ELEKTROINSTALACE</b>		Číslo výkresu : 2