



V Praze dne 2.12.2016

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 31

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha – Čakovice
Sídlo zadavatele:	Nám. 25.března 121/1, Praha 9 – Čakovice, PSČ 196 00
Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Otázka č. 1

Znění dotazu

Žádáme zadavatele o upřesnění rozporu mezi předaným výkazem výměr a výpisem dveří (označení D_1_1_b – 200). Ve výkazu výměr je uvedeno 39 kusů dveří, ve výpisu dveří je uvedeno 81 kusů.

Znění odpovědi

Platí počty v tabulce dveří Opravno ve Výkazu výměr – příloha 30.3.

Otázka č. 2

Znění dotazu

Žádáme zadavatele o potvrzení, že projektantem navržený systém EPS umožňuje splnit požadavek uvedený v PBŘS strana 23 citace „Dveře a okna musí být ústřednou EPS otevřena do 10 sec od signalizace vzniku požáru,.. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že doba pro otvírání oken je obvykle v časovém horizontu 30 sekund a u dveří pak 40 sekund.

Znění odpovědi

EPS vydá povel mnohem dříve, téměř okamžitě.

Otázka č. 3

Znění dotazu

Na základě těchto skutečností žádáme zadavatele o přiměřené posunutí termínu odevzdání nabídky (§40 odst. 3 ZVZ).

Znění odpovědi

Lhůta pro podání nabídek je aktuálně v rámci dotazů č.27 prodloužena.

Ing. Jitka Ulrychová
Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 224 318 907